

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-91

RPU: 749941000950 Cuenta: 72DK17A015001280
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 9.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUMB PUB LAS MATILLAS

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	17	1700	1.7	25	2.125	25.5
LEDS						
70W	1	70	0.07	0	0.07	0.84
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	38	3800	3.8	25	4.75	57
Subtotal	56	5570	5.57		6.945	83.34
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	56	5570	5.57		6.945	83.34

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 4 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

V.O.B.

DANIEL DELGADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

V.O.B.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL