

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio: DK17P-9

RPU: 726991102770 Cuenta: 72DK17P017060510
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 58.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / COLONIA 10 DE MAYO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	4	1000	1	25	1.25	15
400W	1	400	0.4	25	0.5	6
INDUCCION						
150W	12	1800	1.8	25	2.25	27
LEDs						
42W	176	7392	7.392	0	7.392	88.704
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	86	12900	12.9	25	16.125	193.5
Subtotal	279	23492	23.492		27.517	330.204
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	279	23492	23.492		27.517	330.204

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 9 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLÉ LOPEZ  
Vo Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL