

1814



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO 1

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-34

| |
|---|
| RPU: 749991001469 Cuenta: 72DK17P017061000 |
| Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 8.188KW |
| Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB RIO TINTO 2DA SECC |

| DESCRIPCION | CANTIDAD LAMPARAS | TOTAL(W) | SUBTOTAL (KW) | EQUIPO AUX(n%) | POTENCIA TOTAL(KW) | CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS) |
|--------------------------------|-------------------|----------|---------------|----------------|--------------------|--|
| INDUCCION | | | | | | |
| 100W | 27 | 2700 | 2.7 | 25 | 3.375 | 40.5 |
| LEDS | | | | | | |
| 100W | 11 | 1100 | 1.1 | 0 | 1.1 | 13.2 |
| VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION | | | | | | |
| 100W | 17 | 1700 | 1.7 | 25 | 2.125 | 25.5 |
| Subtotal | 55 | 5500 | 5.5 | | 6.6 | 79.2 |
| Subtotal Lamparas 24 Hrs. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TOTAL | 55 | 5500 | 5.5 | | 6.6 | 79.2 |

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION: CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LUNA
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL