

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio: DK17V-53

RPU: 749101131981 Cuenta: 72DK17V018030670
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 1.750KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB / EJIDO PINO SUAREZ

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDs						
42W	2	84	0.084	0	0.084	1.008
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	55	8250	8.25	25	10.3125	123.75
Subtotal	57	8334	8.334		10.3965	124.758
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	57	8334	8.334		10.3965	124.758

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL