

Convenio:DK17W-21

RPU: 742981200434 Cuenta: 72DK17W168050100
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 13.844KW
Poblacion/No. Secc: LAGARTERA 1RA. SECCION. / LAGARTERA 1RA SECC ALUMB PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	1	250	0.25	25	0.3125	3.75
400W	1	400	0.4	25	0.5	6
INDUCCION						
100W	12	1200	1.2	25	1.5	18
LEDS						
70W	6	420	0.42	0	0.42	5.04
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	113	11300	11.3	25	14.125	169.5
Subtotal	133	13570	13.57		16.8575	202.29
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	133	13570	13.57		16.8575	202.29

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

3 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
V.O.Bo.

FERNANDO RUBICEL GURRIA SUAREZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
V.O.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL