

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: LP-04/SAS-003F/21 LO-827004998-E6-2021

HOJA: 1/5

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**MODALIDAD:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No:** LP-04/SAS-003F/21 LO-827004998-E6-2021

**OBRA:** K0326 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LAGUNA EL ESPEJO, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA., CD. VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

**LOCALIDAD:** 0001 CD. VILLAHERMOSA

Siendo las **10:00 HRS.** del día **10 DE MARZO DE 2021**; en la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ubicadas en Paseo Tabasco # 1401 2do. Piso, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco; para dar cumplimiento a lo dispuesto en el **Art. 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Art. 39 de su Reglamento**; se reunieron para efectuar las aclaraciones y/o modificaciones a las bases de licitación los representantes de las empresas participantes y la Dependencia, cuyos nombres aparecen al calce.

| PREGUNTAS   | RESPUESTAS   |
|---|--|
| <p>EMPRESA: <b>US INSTRUMENTOS E INGENIERIA DE CONTROL S. A. DE C. V.</b> SOLICITO ACLARACION POR MEDIO DE MENSAJE POR COMPRANET.</p> <p>1.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LA CAPACIDAD DE CORRIENTE QUE DEBE SOPORTAR EL TABLERO (A).</p> <p>2.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI EL TIPO DE LLEGADA DE LOS CABLES SERÁ A ZAPATAS O A INTERRUPTOR PRINCIPAL</p> <p>3.- EN CASO DE QUE SE CONFIRME QUE SÍ ES UN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR EL TIPO DE INTERRUPTORES QUE IRÁN INSTALADOS EN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (ENCHUFABLES O ATORNILLADOS), SU RESPECTIVO NÚMERO DE POLOS Y CAPACIDAD DE CORRIENTE (A).</p> | <p>EN EL CCM SE INDICA LA CAPACIDAD QUE ES UN ELECTRO MAGNETICO DE 3 X 2000 A.</p> <p>DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL SE UTILIZARÁN ZAPATAS Y A LA LLEGADA DE CCM ESTARA EL INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO QUE DEBE CONSIDERAR TERMINALES ANEXAS.</p> <p>EN EL MISMO CONCEPTO DEL CCM SE INDICA EL TIPO DE INTERRUPTOR QUE SE UTILIZARA.</p> |

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"  
 "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO."  
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



**CENTRO**

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD  
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
«2021, Año de La Independencia».

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: LP-04/SAS-003F/21 LO-827004998-E6-2021

HOJA: 2/5

4.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MATERIALES DE LAS BARRAS DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (COBRE O ALUMINIO)

SERA COBRE.

5.- DE ACUERDO AL NÚMERO DE CIRCUITOS (POLOS) SOLICITADOS Y A LA BASE DEL MODELO, SE INFIERE QUE LO QUE REALMENTE SE REQUIEREN SON CENTROS DE CARGA POR LO CUAL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE VERIFICAR QUE LA REQUISICIÓN CORRESPONDA A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y NO A CENTROS DE CARGA.

NO SE SOLICITO CENTRO DE CARGA, ES UN CCM.

6.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LAS DIMENSIONES DE DONDE ESTARÁ ALOJADA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ESTO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR Y ADECUAR LAS DIMENSIONES DE DICHA SUBESTACIÓN DE ACUERDO AL ALOJAMIENTO.

LA SUBESTACION COMPACTA QUE SE ESTA SOLICITANDO ES PARA ALOJAR LOS EQUIPO DE MEDICION, (TRANFORMADORES DE POTENCIAL) QUE MIDEN LA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y SERA COLOCADA A UN COSTADO DEL MURETE DE MEDICION A UNA DISTANCIA DE 1.5 ML.

7.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS APOYE CON INDICARNOS LAS DIMENSIONES DEL CUARTO DONDE ESTARÁ ALOJADO DICHO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM)

5.00 X 4.00 M

8.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE CUÁL ES EL VALOR DEL FACTOR DE POTENCIA AL QUE QUIEREN LLEGAR CON EL BANCO DE CAPACITORES.

DEBE SER 0.95 Y LOS KVAR SERAN CALCULADOS RESPECTO A LA CARGA DE LOS KW DE CADA MOTOR

9.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENGA EN BIEN ACEPTAR QUE LOS ARRANCADORES DE 350 HP NO SEAN A TENSIÓN REDUCIDA COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA, SINO ARRANCADORES SUAVES, YA QUE ESTOS SON LOS RECOMENDADOS PARA APLICACIONES QUE SUPERAN O IGUALAN LOS 350 HP.

ESTO DEBEN SER A COMO ESTA EN EL CONCEPTO.

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE:

**NOTA 1:** SE ACLARA A LAS EMPRESAS LICITANTES QUE EN LA CONVOCATORIA Y ANEXOS PARA TODOS LOS CASOS DONDE INDIQUE UNA MARCA ESPECIFICA ESTA PUEDE SER SUSTITUIDA POR MARCA SIMILAR CON IGUALES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.

**NOTA 2:** POR INSTRUCCIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S.) SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION A **120 DIAS NATURALES**.

**NOTA 3:** SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DEL PROYECTO. LA CUAL PODRAN SER CONSULTADOS EN COMPRANET.

**NOTA 4:** POR INSTRUCCIONES DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S.) EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN LA PARTIDA SETC, EN EL CONCEPTO.

"ES TA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"  
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO."  
QUEDA PROHIBIDO EL USC) PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



**CENTRO**  
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD  
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
«2021, Año de La Independencia».

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: LP-04/SAS-003F/21 LO-827004998-E6-2021

HOJA: 3/5

DICE:

| CLAVE | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|--|--------|----------|
| SETC  | <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 5.00X1.40X1 .90M TIPO COMPACTA SERVICIO EXTERIOR DE PROTECCION NEMA 3R, CON BUS PRINCIPAL DE COBRE ELECTROLITICO DE 114 X 1 112" PARA 400 AMPERES, TENSION NOMINAL DE 15 Kv, 3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ, PARA SOPORTAR ESFUERZOS DE CORTO CIRCUITO DE 500 MVA SIMETRICOS EN LA TENSION NOMINAL, CON BUS DE COBRE PARA TIERRA A TODO LO LARGO DE LA SUBESTACION, CONSTRUIDA EN SECCIONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 12 PARA ESTRUCTURA Y CALIBRE 14 PARA TAPAS, ACOPLADAS ENTRE SI POR MEDIO DE TORNILLERIA TROPICALIZADA, LA OPERACION DE LOS EQUIPOS SE HACE POR EL FRENTE SIN ABRIR LA PUERTA, LAS CUALES SON ABISAGRADAS PROVISTAS DE MANIJAS DE PRESION CON PORTACANDADOS, MIRILLAS DE CRISTAL INASTILLABLE PARA OBSERVAR AL INTERIOR DE LASUBESTACION, ACABADO EN PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA HORNEADA, COMPUESTA POR LA SIGUIENTES CELDAS: 1 CELDA DE MEDICION CON CUCHILLA, LA ACOMETIDA POR MEDIO DEL CABLE EN EL CENTRODE LA SUBESTACION A TRAVES DE CLEMAS DE MADERA Y SECCIONAR POR MEDIO DE UNA CUCHILLA DE PASO DE OPERACION SIN CARGA DE 3 X 440, DE 20 KA (RMS) DE CORRIENTE MOMENTÁNEA ASIMÉTRICA, EN AIRE OPERACIÓN EN GRUPO TRIPOLAR, UN TIRO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON PALANCA DE OPERACIÓN DESDE EL EXTERIOR DE LA CELDA Y PORTACANDADOS EN LA POSICIÓN ABIERTO Y CERRADO, PROVISTA DE BLOQUEO MECÁNICO ENTRE LOS DESCONECTADORES Y LA CUCHILLAAS PARA EVITAR EL ACCIONAMIENTO DE ESTAS CUANDO EL DESCONECTOR ESTE CERRADO.</p> <p>CON UN INTERRUPTOR DUPLEX PARA 15 KV DE OPERACIÓN CON CARGA DE 3 X 400 A DE 20 KA (RMS) DE CORRIENTE MOMENTANEA ASIMÉTRICA, EN AIRE, DE OPERACIÓN EN GRUPO TRIPOLAR, UN TIRO, DE APERTURA Y CIERRE RÁPIDOS POR MEDIO DE ENERGIA ALMACENADA, CON DISPARO AUXILIAR POR MEDIO DEL PERNO PERCUTOR DEL FUSIBLE PARA EL DISPARO TRIPOLAR EN CASO DE FALLA DE UNA FASE. MANDO DERECHO, CON BASE PORTAFUSIBLE TAMAÑO 4 PARA 15.0 KV OPERADO DESDE EL FRENTE CON MECANISMO DE DISCO, CON TRES APARTARRAYOS AUTOVALVULARES Y BUS DE COBRE EN LA PARTE INFERIOR PARA ACOPLAMIENTO A LA SIGUIENTE CELDA, PUERTA ABATIBLE AL FRENTE, CON MIRILLA DE CRISTAL INASTILLABLE Y MANIJA DE PRESIÓN EN ACERO GALVANIZADO, BLOQUEADA, MECANICAMENTE CUANDO EL DESCONECTOR ESTÁ EN LA POSICIÓN DE CERRADO PARA EVITAR LA APERTURA DE LA PUERTA 1 CELDA DE TRANSICIÓN PARA ALIMENTAR DERIVADOS 2 CELDAS DERIVADOS PARA 15 KV DE OPERACIÓN CON CARGADE 3 X400A DE 20 KA (RMS) DE CORRIENTE MOMENTANEAASIMETRICA, EN AIRE, DE OPERACIÓN EN GRUPO, TRIPOLAR, UN TIRO, DE APERTURA Y CIERRE RÁPIDOS POR MEDIO DE ENERGIA ALMACENADA CON DISPARO AUXILIAR POR MEDIO DEL PERNO PERCUTOR DEL FUSIBLE PARA EL DISPARO TRIPOLAR EN CASO DE FALLA DE UNA FASE. MANDO DERECHO. CON BASE PORTAFUSIBLE TAMAÑO 4 PARA 15.0 KV OPERADO DESDE EL FRENTE CON MECANISMO DE DISCO. CON TRES APARTARRAYOS AUTOVALVULARES Y BUS DE COBRE EN LA PARTE INFERIOR PARA ACOPLAMIENTO A LA SIGUIENTE CELDA PUERTA ABATIBLE AL FRENTE, CON MIRILLA DE CRISTAL INASTILLABLE Y MANIJA DE PRESIÓN EN ACERO GALVANIZADO, BLOQUEADA MECANICAMENTE CUANDO EL DESCONECTOR ESTÁ EN LA POSICIÓN DE CERRADO PARA EVITAR LA APERTURA DE LA PUERTA.</p> <p>LA SUBESTACIÓN INCLUYE 12 FUSIBLES PARA PROTECCIÓN DE LOS DOS TRANSFORMADORES DE 1500 Y 1250 KVA EN CLASE 13,200 EL INTERRUPTOR PRINCIPAL SE CONSIDERO DUPLEX POR LA CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS PROTEGER. INCLUYE: ACARREO DESDE EL ALMACEN DE A CONTRATISTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.</p> | PZA    | 1.00     |

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"  
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO."  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



**CENTRO**  
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD  
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
«2021, Año de La Independencia».

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: LP-04/SAS-003F/21 LO-827004998-E6-2021

HOJA: 4/5

|   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•MANIOBRAS PARA CARGA, DESCARGA E INSTALACIÓN EN EL SITIO DE LOCALIZACIÓN FINAL DEL EQUIPO, EMPLEANDO CAMIÓN CON GRUA ARTICULADA DE 8.00 TONS.</li> <li>•VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y PRUEBAS ELECTRICAS Y CONTINUIDAD.</li> <li>•CONEXIONADO, EMPALMES, AISLAMIENTO y MARCAJE DE TERMINALES y PUNTOS DE CONEXIÓN.</li> <li>•VERIFICACIÓN POR UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA ANTE LA EMA.</li> <li>•ELABORACIÓN, TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBAS ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.</li> <li>• PRUEBAS FAT DEL EQUIPO ANTE EL PERSONAL AUTORIZADO NPOR LA CONTRATANTE: LA CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A INFORMAR CON AL MENOS 15 DIAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PARA PROGRAMARLA VISITA FABRICA DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS.</li> <li>•ELABORACIÓN, EMISIÓN Y ENTREGA DE REPORTES DE PRUEBAS FAT Y OSAT DEL EQUIPO.</li> <li>• LIBRANZA PARA MIGRACIÓN E INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE AL NUEVO SISTEMA.</li> <li>•PRUEBAS FINALES DE FUNCIONALIDAD Y EMISIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS.</li> <li>•PUESTA EN OPERACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.</li> <li>• 24 HORAS DE CAPACITACIÓN DIVIDIDO EN TRES JORNADAS DE 8 HORAS Y PARA MAXIMO 10 ASISTENTES<br/>QUE DESIGNE LA CONTRATANTE, PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE OPERAR EL NUEVO SISTEMA; EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN DEBERA ESTAR CALIFICADO POR EL FABRICANTE Y ENTREGARÁ LAS CONSTANCIA A TODOS LOS PARTICIPANTES AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN Y ESTA HAYA RESULTADO APROBATORIA.</li> <li>• INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DURANTE 5 JORNADAS DE LA BIENA OPERABILIDAD DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO POR PARTE DE PERSONAL ESPECIALIZADO DE LA CONTRATISTA, EN ESTE TIEMPO DEBERÁ CUIDAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO.</li> <li>• MATERIALES, EQUIPO, INSTRUMENTOS, MISCELÁNEOS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TODO EL SISTEMA QUE SE INSTALA.</li> <li>•LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.</li> </ul> |  |  |
|---|--|---|

**DEBE DECIR:**

| CLAVE | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|---|--------|----------|
| SETC  | <p>SUM. E INST. SUBESTACION ELECTRICA TIPO COMPACTA MARCA AMBAR O SIMILAR SERVICIO EXTERIOR GRADO DE PROTECCION NEMA 3R FORMADA POR GABINETES DE LAMINA DESENGRASADA, FOSFATIZADA Y SELLADA EN CALIBRE 12 PARA LOS PERFILES Y CALIBRE 14 PARA LAS TAPAS, ACABADA EN COLOR GRIS ANSI 61, BUS DE COBRE DE LA CAPACIDAD ADECUADA, TENSION NOMINAL DE 15 Kv. BUS DE TIERRA A LO LARGO DE LA SUBESTACION, MIRILLAS DE CRISTAL INASTILLABLE, TORNILLERIA TROPICALIZADA, INCLUYE LAS CELDAS DESCRITAS A CONTINUACION:</p> <p>1. PZA. C 13.8KV 400A N3R MED DE 1.00X1.40X1.90 PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA</p> <p>1 PZA. C 13.8KV 400A N3R ACOMET LATE 1 CUCH DE 0.70X1.40X1.90 PARA ALOJAR LA ACOMETIDA CON UN SECCIONADOR DE OPERACION SIN CARGA 3 X 400 AMPS. DRIESCHER</p> <p>2 PZA. C 13.8KV 400A N3R TAPA LATERAL TAPAS LATERALES DE LA SUBESTACION ACARREO CON EQUIPO GRUA HIAT MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.</p> | PZA    | 1.00     |

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"  
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO."  
QUIEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



**CENTRO**  
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD  
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
«2021, Año de La Independencia».

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: LP-04/SAS-003F/21 LO-827004998-E6-2021

HOJA: 5/5

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman el presente documento las personas que intervinieron en esta junta de aclaraciones de la obra indicada.

La presente acta corresponde a la ultima junta de aclaraciones, por lo tanto se cierra el periodo de preguntas por parte de los licitantes.

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/098/2021 de fecha 12 de abril de 2021; nombre y firma de persona física quien participa en la junta de aclaración.

| EMPRESAS   | NOMBRES Y FIRMAS |
|--|------------------|
| GRUPO CONSTRUCTOR MABAC S. A. DE C. V.   |                  |
| CONSTRUCTORA KANINSA S. A. DE C. V.  |                  |
| POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  | FIRMAS           |
| ING. LUZ ELIZABET GUTIÉRREZ GARCÍA<br>SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS<br>Y SERVICIOS DE LA DOOTSM.   |                  |
| LIC. VICTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA<br>ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE<br>CONCURSOS DE LA DOOTSM.  |                  |
| ING. JESUS ALEJANDRO FALCON ZURITA<br>REPRESENTANTE DE SUBCOORDINACION DE<br>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA<br>COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y<br>SANEAMIENTO (SAS) |                  |

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"  
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO."  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
«2021, Año de La Independencia».

Villahermosa, Tabasco, a 16 de Abril de 2021

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/3018/2021

ASUNTO: **Enviando versión pública  
y carátula o colofón**

**LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES.**  
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO  
A LA INFORMACION PÚBLICA  
PRESENTE.

En atención al oficio No. **COTAIP/0897/2021** de fecha 14 de Abril del año en curso, me permito enviar versión pública y carátula o colofón de **“15 Invitaciones de proyectos de obra a cuando menos 3 personas (K0310 IR-04/SAS-008E/21, K0311 IR-04/SAS-009E/21, K0313 IR-04/AR-010E/21, K0319 IR-04/SAS-011E/21, K0340 IR-04/AU-012E/21)”**, **“06 Actas de Juntas de Aclaraciones”** y **“06 Actas de Presentación y Apertura de Proposiciones, correspondiente al mes de Marzo del Primer Trimestre del año 2021**, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia en el Acta de Sesión Extraordinaria Número **CT/098/2021** de fecha 12 de Abril de 2021.

Sin otro particular, hago propicia para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar  
Director



  
Zoila de Dios Segura  
Elaboro

Lic. Dugald Jiménez Torres  
Reviso

C.c.p.- Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Presidenta del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos del este Ayuntamiento de Centro, Tabasco.- Para conocimiento.  
c.c.p.- Archivo/Expediente.

**Fecha: 15 de Abril de 2021**  
**Acta de Sesión Extraordinaria: CT/098/2021**


Respecto a la versión pública de **“15 Invitaciones de proyectos de obra a cuando menos 3 personas (K0310 IR-04/SAS-008E/21, K0311 IR-04/SAS-009E/21, K0313 IR-04/AR-010E/21, K0319 IR-04/SAS-011E/21 y K0340 IR-04/AU-012E/21)”**, correspondiente al Mes de Marzo del Primer Trimestre del año 2021, y tomando en cuenta los artículos sexagésimo segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los lineamientos generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y del acuerdo por el que se modifica los artículos Sexagésimo segundo y sexagésimo tercero y quinto transitorio de los lineamientos citados, en los que señala que la elaboración y clasificación en versión pública se hace precisa lo siguiente:

- I. **Nombre del área del cual es titular quien clasifica:**  
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
- II. **La identificación del documento del que se elabora la versión pública.**  
**“15 Invitaciones de proyectos de obra a cuando menos 3 personas (K0310 IR-04/SAS-008E/21, K0311 IR-04/SAS-009E/21, K0313 IR-04/AR-010E/21, K0319 IR-04/SAS-011E/21 y K0340 IR-04/AU-012E/21)”**
- III. **Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las conforman:**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>15 Invitaciones a Cuando Menos 3 Personas</b></p> <p>➤ <b>Invitaciones del proyecto K0310 IR-04/SAS-008E/21</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DOOTSM/SCOS/1394/2021 de fecha 24 de febrero de 2021</li> <li>2. DOOTSM/SCOS/1395/2021 de fecha 24 de febrero de 2021</li> <li>3. DOOTSM/SCOS/1396/2021 de fecha 24 de febrero de 2021</li> </ol> <p>➤ <b>Invitaciones del proyecto K0311 IR-04/SAS-009E/21</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DOOTSM/SCOS/1397/2021 de fecha 24 de febrero de 2021</li> <li>2. DOOTSM/SCOS/1398/2021 de fecha 24 de febrero de 2021</li> <li>3. DOOTSM/SCOS/1399/2021 de fecha 24 de febrero de 2021</li> </ol> <p>➤ <b>Invitaciones del proyecto K0313 IR-04/AR-010E/21</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DOOTSM/SCOS/1400/2021 de fecha 24 de febrero de 2021</li> <li>2. DOOTSM/SCOS/1401/2021 de fecha 24 de febrero de 2021</li> <li>3. DOOTSM/SCOS/1402/2021 de fecha 24 de febrero de 2021</li> </ol> <p>➤ <b>Invitaciones del proyecto K0319 IR-04/SAS-011E/21</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DOOTSM/SCOS/1817/2021 de fecha 09 de Marzo de 2021</li> </ol> | <p>Información susceptible de ser clasificada como confidenciales por contener datos personales, por lo que es imprescindible que sean testados, por las razones señaladas a continuación.</p> <p><b>DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS DATOS PERSONALES SIGUIENTES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre (Persona Física quien Recibe la Invitación).</b>- Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAI señaló que el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física, identificada e identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</li> <li>• <b>Firma (Persona Física quien Recibe la Invitación).</b>- Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAI señaló que la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113</li> </ul> |
|--|---|



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



**CENTRO**

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
«2021, Año de La Independencia».

- 2. DOOTSM/SCOS/1818/2021 de fecha 09 de Marzo de 2021
- 3. DOOTSM/SCOS/1819/2021 de fecha 09 de Marzo de 2021
- **Invitaciones del proyecto K0340 IR-04/AU-012E/21**
- 1. DOOTSM/SCOS/1861/2021 de fecha 09 de Marzo de 2021
- 2. DOOTSM/SCOS/1862/2021 de fecha 09 de Marzo de 2021
- 3. DOOTSM/SCOS/1863/2021 de fecha 09 de Marzo de 2021

fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**8 Actas de Juntas de Aclaraciones**

- **Acta de Juntas de Aclaraciones K0310 IR-04/SAS-008E/21** de fecha 02 de marzo de 2021
- **Acta de Juntas de Aclaraciones K0311 IR-04/SAS-009E/21** de fecha 02 de marzo de 2021
- **Acta de Juntas de Aclaraciones K0313 IR-04/AR-010E/21** de fecha 02 de marzo de 2021
- **Acta de Juntas de Aclaraciones K0319 IR-04/SAS-011E/21** de fecha 17 de marzo de 2021
- **Acta de Juntas de Aclaraciones K0326 LP-04/SAS-003F/21 LO827004998-E6-2021** de fecha 10 de marzo de 2020
- **Acta de Juntas de Aclaraciones K0340 IR-04/AU-012E/21** de fecha 17 de marzo de 2021

- **Nombre de las persona físicas que intervienen en la junta por parte de la Empresa.-** El nombre de la persona física es un dato notoriamente personal, en virtud de que al divulgar dicha información, estaríamos identificando y señalando directamente al titular de dicho dato, además de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.
- **Firma de persona física que intervienen en la junta por parte de la empresa.-** En el entendido que la firma es el signo o escritura manuscrita, normalmente formada por nombre, apellidos y rubrica, que una persona pone al pie de un escrito o de un documento para identificarse, autorizar el documento, expresa que aprueba su contenido, notoriamente se trata de un dato personal, por lo que resulta imperativo su clasificación como personal por ser un dato identificable de una persona de la cual no se tiene el debido consentimiento para divulgar dicho dato.

**8 Actas de Presentación y Apertura de Proposiciones**


- **Acta de presentación y apertura de proposiciones K0310 IR-04/SAS-008E/21** de fecha 11 de marzo de 2021
- **Acta de presentación y apertura de proposiciones K0311 IR-04/SAS-009E/21** de fecha 11 de marzo de 2021
- **Acta de presentación y apertura de proposiciones K0313 IR-04/AR-010E/21** de fecha 11 de marzo de 2021
- **Acta de presentación y apertura de proposiciones K0319 IR-04/SAS-011E/21** de fecha 24 de marzo de 2021
- **Acta de presentación y apertura de proposiciones K0326 LP-04/SAS-003F/21 LO827004998-E6-2021** de fecha 19 de marzo de 2020

- **Nombre las personas físicas que intervienen en la junta por parte de la empresa.-** El nombre de la persona física es un dato notoriamente personal, en virtud de que al divulgar dicha información, estaríamos identificando y señalando directamente al titular de dicho dato, además de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.
- **Firma de persona física que intervienen en la junta por parte de la empresa.-** En el entendido que la firma es el signo o escritura manuscrita, normalmente formada por nombre, apellidos y rubrica, que una persona pone al pie de un escrito o de un documento para identificarse, autorizar el documento, expresa que aprueba su contenido, notoriamente se trata de un dato personal, por lo que resulta imperativo su clasificación como personal por ser un dato identificable de una persona de la cual no se tiene el debido consentimiento para divulgar dicho dato.

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



**CENTRO**  
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD  
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
«2021, Año de La Independencia».

- Acta de presentación y apertura de proposiciones K0340 IR-04/AU-012E/21 de fecha 24 de marzo de 2021

**IV. Fundamento Legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción (es), párrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o circunstancias que motivaron a la misma:**

Tomando en cuenta los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, sí como para la elaboración de Versiones Publicas. Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo, fracción I y II, Quincuagésimo octavo, de los lineamientos generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y del acuerdo por el que se modifica los artículos Sexagésimo segundo y sexagésimo tercero y quinto transitorio de los lineamientos citados.

**V. Firma del Titular del Área, firma autografiada de quien clasifica:**

|  |   |
|--|---|
| Firma del Titular del Área   | Firma de quien clasifica  |
| <br><b>Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar</b><br>Director de Obras, ordenamiento<br>Territorial y Servicios Municipales | <br><br><b>Lic. Dugald Jiménez Torres</b><br>Encargado de la Unidad de Atención<br>Ciudadana y Enlace de Transparencia. |

**VI. Fecha y número del acta de la sesión del comité donde se aprobó la versión pública:**

Acta de Sesión Extraordinaria número **CT/098/2021** de fecha 12 de Abril de 2021.